

№ пп	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	В подсобном помещении установлен огнетушитель неисправным шлангом.	п. 478 Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 25 августа 2012 г. «О противопожарном режиме» – руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	30 августа 2015 года	
2	В помещении столовой под электрощитом установлен деревянный стол.	п. 42 «ж» Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 25 августа 2012 г. «О противопожарном режиме» – запрещается: размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.	30 августа 2015 года	
3	В подвальном помещении, имеющем вход с общей лестничной клетки, оборудована мастерская.	п. 23 «г» Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 25 августа 2012 г. «О противопожарном режиме» – запрещается: устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	30 августа 2015 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов; должностных лиц.